



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, S0E

Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány,
Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies,
Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Příloha č. 1 certifikátu č. 204/C6/2025/070-066838

Specifikace výrobku:

- C 12/15 X0, C 16/20 X0, XC1, C 16/20 X0, XC2, C 20/25 X0, XC2, C 20/25 X0, XC3, C 25/30 X0, XC3, XD2, XF1, XA1, C 25/30 X0, XC3, XD2, XF1, XA1, X0, XC4, XD2, XF1, XA2, C30/37 X0, XC4, XD3, XF1, XA2, C 30/37 X0, XC4, XD3, XF1, XA3, C35/45 X0, XC4, XD3, XF1, XA3, C 25/35 X0, XC4, XD2, XF, XA2, C 25/30 X0, XC4, XD2, XF3, XA2, XA3, C 30/37 X0, XC4, XD3, XF4, XA1, XA2, XA3, C 35/45 X0, XC4, XD3, XF4, XA, XA2, XA3 podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 Tabulka F.1.1
- Výrobky jsou určeny pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb s výjimkou konstrukcí umístěných v prostředí XA2 a XA3 se síranovým působením
- Betony jsou vyráběny s konzistencí: S4
- Maximální stupeň obsahu chloridů v betonu: Cl 0,20
- Maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva použita v betonu: D_{max}16

Doklady o výsledcích počátečních zkoušek typu výrobku:

- Zpráva č. CX/TC-021/2024 o výsledku průkazní zkoušky betonu třídy C 12/15 až C 35/45, D max 16, dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404:2021 z července 2024, zpracoval CEMEX Czech Republic, s.r.o.

. Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č. 204/C6/2025/070-066838.

Ostrava, 13. října 2025




Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.
zástupce vedoucího autorizované osoby 204